



TotalEnergies

Plateforme de Donges

Signalements reçus par téléphone du 1er janvier 2024 au 15 mai 2024 (16h)

Date du signalement	Heure du signalement	Typologie	Description du signalement	Action(s) engagée(s)
05/04/2024	20h26	Bruit	Signalement de bruit inhabituellement élevé	Identification de la source par les équipes d'exploitation (manœuvres de redémarrage du FCC). Réduction du débit de vapeur, diminution efficace du bruit émis.
15/02/2024	15h30	Autre	Signalement d'irisations sur le canal de l'Arceau	Le suivi analytique des eaux du canal ne montre pas de présence d'hydrocarbures. Des opérations de curage de vase sont planifiées à court terme. Une surveillance est maintenue sur le canal de l'Arceau par les équipes Sécurité.
01/02/2024	15h	Autre	Présence de barrages antipollution sur l'Arceau dans un état dégradé	La dégradation des barrages est liée à la vase du canal charriée par les opérations de curage de décembre. De nouveaux barrages ont été déployés. Une surveillance est maintenue sur le canal de l'Arceau par les équipes Sécurité.